

Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, ze stropodachem wentylowanym i pełnym, wybudowany w technologii tradycyjnej. Część adaptowana budynku posiada: ściany nadziemne murowane z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm + tynk z okładziną kamienną w części docieplone styropianem grubości 10 cm w technologii lekko mokrej; strop nad parterem z płyt żelbetowych kanałowych, stropodach w części z płyt żelbetowych kanałowych i pełny z prefabrykowanych płyt żelbetowych opartych na konstrukcji stalowej z dwuteowników w odstępach 90 cm. Część dobudowana budynku posiada: ławy i stopy fundamentowe wylewane żelbetowe; ściany fundamentowe gr. 24 cm z bloczków gazobetonowych; belki i wieńce żelbetowe wylewane; stropy i stropodach gęstożebrowy prefabrykowany typu TERIWA I o wys. 24 cm i TERIWA II o wys. 34 cm. Na całym budynku wykończenie zewnętrzne elewacji stanowi tynk akrylowy barwiony. Od strony południowej do obiektu wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest wyposażony w instalacje:

Wody zimnej, wody ciepłej, p.poż (hydranty), c.o., gazową, wentylację grawitacyjną i mechaniczną, elektryczną, teletechniczną.

3. Rok oddania obiektu do użytkowania: **2015 (po rozbudowie)**
4. Dane dotyczące robót budowlanych zrealizowanych po oddaniu obiektu do użytkowania (odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remonty):

Decyzja nr 61/2012 Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Piotrkowa Trybunalskiego z 14.02.2012 r. zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na przebudowę i rozbudowę *Załącznik nr 4*

Decyzja nr 199/2014 Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Piotrkowa Trybunalskiego z 13.05.2014 r. zmieniająca w części decyzję 61/2012 *Załącznik nr 5*

Decyzja nr 57/2015 PINB dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 12.11.2015 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie *Załącznik nr 6*

5. Inne dane istotne dla zakresu kontroli:
Dokumentacja obiektu w posiadaniu właściciela.

Cz. B. Dokumenty formalno – prawne związane z utrzymaniem obiektu budowlanego

1. **Książka obiektu budowlanego:** JEST
(art. 64 ustawy Prawo budowlane)


założona dnia: **01.01.2016 r.**, przez: **Borzędowska Iwona**

Rzetelność prowadzenia książki obiektu budowlanego:

- wpis dotyczący osoby upoważnionej do dokonywania wpisów
 jest brak

- posiadanie planu sytuacyjnego: **jest plan** brak planu

- określenie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia oraz ich odcięcia

 2