

W trakcie kontroli nie stwierdzono rozbieżności względem ustaleń zawartych w okresowych protokołach przeglądu technicznego budynku.

II. INNE ISTOTNE USTALENIA:

Protokół badania wydajności oraz corocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych. Przeglądu dokonano 24.04.2017 r. Jeden hydrant DN-25, jeden DN-19, jeden DN-33, jeden DN-52 oraz zawór hydrantowy DN-52. Spełniają wymagania wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego. Badanie wykonane przez Adrian Zapała – inspektor ochrony przeciwpożarowej, nr upr. SIOP/13/2016/1/17. Dwa zewnętrzne hydranty DN-80 zlokalizowane na miejskiej sieci wodociągowej przyległej do działki ulicy w odległości 75 m.

Protokół z przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Samorządowym nr 26 w dniu 30 sierpnia 2017 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach.

Załącznik nr 13

Na potrzeby czynności kontrolnych posługiwano się:

- miarą stalową o dł. max.5,0m i skali pomiarowej 0,01 m,
- anemometrem z rejestracją danych i funkcją drukowania AZ 9871- pomiar anemometrem w pomieszczeniu nr 4,5 (przy zamkniętym i otwartym oknie).

Załącznik nr 14

- wykrywaczem wycieków gazów SF 321 – nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. UWAGI I WYJAŚNIENIA UCZESTNIKÓW KONTROLI

Nie wniesiono uwag

IV. W WYNIKU POPEŁNIENIA WYKROCZENIA NAŁOŻONO MANDAT KARNY W WYSOKOŚCI ZŁ (ART. ... pkt. ... PRAWA BUDOWLANEGO)

Nie nałożono grzywny w drodze mandatu karnego.

Pouczono o dokonywaniu wpisów w książce obiektu.

V. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Dokument przekazania nieruchomości w zarząd trwały.

Załącznik nr 2 – Powierzenie stanowiska Dyrektora z 25.08.2013 r.

Załącznik nr 3 – Upoważnienie nr 71 do udziału w kontroli GUNB z 08.02.2018 r.

Załącznik nr 4 - Decyzja nr 61/2012 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 14.02.2012 r.

Załącznik nr 5 - Decyzja nr 199/2014 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 13.05.2014 r.

Załącznik nr 6 - Decyzja nr 57/2015 PINB Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 12.11.2015 r.

Załącznik nr 7 – 3 stron Książki obiektu budowlanego.

Załącznik nr 8 – Protokół 13/2017 z maja 2017 r.

Załącznik nr 9 - dokumenty odbioru odpadów pokonsumpcyjnych z 30.06.2017 r. i 04.12.2017 r.

Załącznik nr 10 – Protokół okresowej kontroli instalacji gazowej z 09.05.2017 r.

Załącznik nr 11 – Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 29/05/2017r z 17.05.2017 r.

Załącznik nr 12 – Protokół badania i pomiarów ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej nr 48/15 z 14.08.2015 r.

Załącznik nr 13 – Protokół z przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w przedszkolu samorządowym nr 26 w dniu 30 sierpnia 2017 roku.

Załącznik nr 14 - Wydruk pomiaru anemometrem z dnia 15.02.2017 r.

